

MASZT OŚWIELTENIOWY

KARTA WYBORU MASZTU: MASZT MW 16/4

PREFABRYKOWANY FUNDAMENT DO MASZTU OŚWIEPLENIOWEGO

erms.ctb	
1 Red	0.10
2 Yellow	0.20
3 Green	0.40
4 Cyan	0.13
5 Blue	0.25
6 Magenta	0.50
7 White	0.18
8 D. Grey	0.05
9 L. Grey	0.10
10-24	obj.
25	0.15
26-29	obj.
30	0.18
31-42	obj.
43	0.20
44-59	obj.
60	0.20
61-251	obj.
252	0.05
253	obj.
254	0.09
255	obj.






Tabela obciążeń				
nazwa	całkowita waga projektorów [kg]	całkowita max. powierzchnia konstrukcyjna [m²]		
		strefa wiatrowa		
MW 14/4	100	I 3,72	II 2,50	III 400m n.p.m. 3,04
MW 16/4	100	3,54	2,33	2,86
MW 18/4	100	3,38	2,15	2,69
MW 20/4	100	3,36	2,08	2,65

Maszt oświetleniowy							
nazwa	h [m]	podstawa		h _r [mm]	wnęka rewizyjna		fundament
		r [mm]	z [mm]		a [mm]	b [mm]	
MW 14/4	14	400	600	500	120	500	F-5/1-16
MW 16/4	16	400	600	500	120	500	F-5/1-16
MW 18/4	18	400	600	500	120	500	F-5/1-18
MW 20/4	20	-	-	500	120	500	tel.

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy obciążenia A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3
- Materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025
- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2
- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Kategoria ochrony wnętrza IP43
- Możliwość malowania wg palety kolorów RAL
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrób budowlany oznakowany znakiem **CE**
- Projektory i głowica nie są częścią produktu

PRODUCENT: ELMONTER



F5/1-16 (250/65)

Dane techniczne

Typ	H	A	B	a	b	c	Śruba	Masa
fundamentu	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
F5/1-16 (250/65)	2500	650	1050	400	150	250	M33	2600

- UWAGI:
- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie,
 - wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmiany uzgadniać z architektem lub inwestorem.

INWESTOR	FUNDACJA AKADEMIA ŁUKASZA PIŚCZKA ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 11 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ		
ADRES OBIEKTU	ul. UZDROWISKOWA 44 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Dz. nr 2915/36, Jedn. ewid. 241001_2, Obręb 001.AR_5		
<div>ERMS⁺ Kamila Karłowska</div> <div>ERMS PLUS Kamila Karłowska ul. Zmarłychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302</div>			
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Piotr JASINIAK	7131/45/P/2000	
OPRACOWANIE	mgr inż. Kamila KARŁOWSKA		
KOORDYNACJA	Krzysztof KARŁOWSKI		
TEMAT OPRACOWANIA	BUDOWA BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ W RAMACH INWESTYCJI "PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU BOISK ORAZ ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU SZATNI, ODNOWY BIOLOGICZNEJ I REHABILITACJI ORAZ POMOCNICZEGO BUDYNKU TECHNICZNEGO"		SKALA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		---
TREŚĆ	MASZT OŚWIEPLENIOWY		NR RYSUNKU
DATA	28 STYCZNIA 2021	NUMER	0 02 86
			11